



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STARACHOWICACH

ul. Złota 6, 27 – 200 Starachowice  
tel: 41 274 62 67 | 41 275 45 86 | fax: 41 274 62 67 wew. 23,  
e-mail: [psse.starachowice@pis.gov.pl](mailto:psse.starachowice@pis.gov.pl) | [psse.starachowice@wsse-kielce.pl](mailto:psse.starachowice@wsse-kielce.pl) | [www: psse-starachowice.pl](http://www.psse-starachowice.pl)

Starachowice, dnia 05-07-2019 r.

## **Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o braku przydatności wody do spożycia w sieci wewnętrznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, iż w badanej próbce wody pobranej z sieci Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych co może wiązać się z zagrożeniem zdrowotnym dla konsumentów spożywających wodę.

**Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, ani do przygotowywania posiłków**

**Woda może być używana do mycia zębów, mycia naczyń, mycia warzyw i owoców po przegotowaniu**

**Należy korzystać z wody zapewnianej konsumentom ze źródła zastępczego**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Starachowicach  
*Ewa Dróżdż*  
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w STARACHOWICACH  
ul. Złota 6  
27-200 STARACHOWICE  
tel. 41 274-62-67 | 41 275-45-86

Urząd Miejski w Starachowicach  
27-200 Starachowice, ul. Radomsk  
12284/19/BOM  
Wpłynęło dn. 05-07-2019  
Przyjęto przez:  
Agnieszka Krzepakowska  
  
054001SPAA

NW  
05.07.2019

Starachowice, dnia 2019-07-05

URZĄD MIEJSKI  
w Starachowicach  
Sekretariat Prezydenta Miasta  
wpłynęło: 05.07.2019

SEla- 4260/5/2019

## DECYZJA

Zgodnie z art.4 ust. 1pkt 1, art. 12 ust. 1a pkt 1, 27 ust. 1 i art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 3 ust.1 pkt 1, § 4 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); art. 104 § 1, art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 04.07.2019 r. nr 256/W/19/A pobranej z sieci Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul Radomska 70, 27 – 200 Starachowice

stwierdza:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku z czym nakazuje:**

1. Wprowadzić zakaz spożywania wody z sieci wewnętrznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2. Zapewnić użytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
3. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń

**Zarządzeniom określonym w decyzji w pkt 1,2,3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kpa.**

### UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej z sieci wewnętrznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z dnia 04.07.2019 r. nr 256/W/19/A stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Próbka została pobrana w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach z punktu zgodności w świetle definicji zawartej w § 4 ust. 1 mówiącym iż „punktem w którym woda musi spełniać wymagania, o których mowa w § 3, zwanym dalej punktem zgodności jest w przypadku wody: dostarczanej z urządzeń wodociągowych – punkt czerpalny, który został zlokalizowany najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, a w przypadku braku możliwości poboru wody w tym miejscu, z zaworu używanego zwykle do pobierania wody, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych w stosunku do którego przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zadeklarowało spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia – ustalony

w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

Badania próbki wody przeprowadzono w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. metodami zgodnymi określonymi w zał. Nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) W badanym zakresie woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 powyższego rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust 1 w/w rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: pkt. 1 mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. Stwierdzona obecność bakterii grupy coli w liczbie  $>100$  jtk/100ml, Escherichia coli w liczbie 1 jtk/100 ml i enterokoków w liczbie 7 jtk/ 100 ml stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i sugeruje wtórne zanieczyszczenie w wyniku rozwoju mikroorganizmów w instalacji lub nadmierną zawartość substancji odżywczych, zanieczyszczenie wody ściekami, fragmentami gleby, lub materiałem roślinnym.

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach unieruchamia sieć wewnętrzną Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zakresie korzystania z wody do spożycia aż do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań. Woda może być wykorzystywana do splukiwania urządzeń sanitarnych.** Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia należy zapewnić konsumentom zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Unieruchomienie sieci nie powoduje zakazu przesyłania wody w sieci wodociągowej w celu przeprowadzania działań naprawczych oraz prawidłowo prowadzonych procesów dezynfekcyjnych. Mając powyższe na względzie wydanie decyzji jest zasadne merytorycznie i prawnie uzasadnione.

## **POUCZENIE**

1.W wypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późniejszymi zmianami).

2.Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

3.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią z stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zobowiązany po wykonaniu zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Starachowicach  
*Ewa Dróżdż*  
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:**

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; 27-200 Starachowice ul. Iglasta 5
2. aa

**Do wiadomości:**

1. Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70; 27 – 200 Starachowice
2. Starostwo Powiatowe ul. Borkowskiego 4; 27 – 200 Starachowice
3. Prezydent Miasta Starachowice ul. Radomska 45; 27 – 200 Starachowice
4. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce

